



シンドラ社製エレベーター 市の建物に41基設置

裏面にリスト掲載

過去に「閉じ込め」などトラブル40件発生

東京で死亡事故起こしたものと同機種が西区にも

6月3日に東京都港区で発生したシンドラエレベータ(株)製エレベーターによる死亡事故を受けて、広島市は5日、市営住宅エレベーターの設備点検の徹底を指定管理者に通知、6日には同社製エレベーターの設置状況等の情報収集を開始し、事故防止についての文書を全庁へ通知しました。8日には、都市整備局指導担当局長を統括責任者として「注意体制」を設置しました。

シンドラ社製エレベーターの設置状況 広島市資料より

広島市域内のエレベーター総数	約10,000基
市所有建築物	498基
うちシンドラ社製	41基
民間建築物等(国・県施設含む)	約9,500基
うちシンドラ社製	約80基

市によると、事故を起こしたエレベーターと同一のものは全国で13基、そのうちの1基が「西区地域福祉センター」に設置されていることが判明。同センターでは、被害を未然に防止するため、8日午後から運行を中止し、シンドラ社技術者による点検作業を実施。9日にシンドラ社から点検結果について報告書が提出され、関係課で適正と認められました。しかし、より安全性を確保するため、事故を起こしたエレベーターの原因究明が完了するまでシンドラ社職員が常時立会することを条件に使用禁止を解除することを検討中です。

以下、日本共産党市議団の求めにより、市が報告した情報を掲載します。

広島市の今後の対応

2006年6月12日
都市整備局指導担当作成資料より

西区地域福祉センターのエレベーターについて
事故原因が究明されるまでの間、細心の注意を払い運行するよう指導・監督していくとともに、原因究明の進展及び国の動向等を注視しながら、適宜、対応する。

市有建築物の全てのシンドラ社製及び他社製で過去にトラブルがあったエレベーターについて
緊急点検を早急に実施し、異常が発見された場合、必要な措置を講じる。他社製でこれまでトラブルのなかったものについても、適宜点検を行う。

市域内の民間建築物の全てのシンドラ社製のエレベーターについて
緊急点検を早急に実施させ、その結果を報告させるとともに、異常が発見された場合、速やかに必要な措置を講じるよう指導する。

市有建築物の過去のエレベーター誤作動調査結果

1 シンドラエレベータ(株)製

設置数	過去のトラブル・故障の発生状況		
	なし	あり	
		件数	トラブル等の内容
41基 (33施設)	27基 (23施設)	14基 (10施設)	40件 作動不良(停止) 閉じ込め ドアの開閉不良 停止時の段差 など

2 他社製

設置数	過去のトラブル・故障の発生状況
457基 (222施設)	422基 (193施設)
35基 (29施設)	59件 停止時の段差 ドアの開閉不良 閉じ込め 作動不良(停止)など

※ 作動不良(停止) ある階に止まったままで動かない
閉じ込め 人が入ったままで停止し、扉が開かない
ドアの開閉不良 開扉状態で動かない
停止時の段差 建物とかごに段差が生じる

3 調査結果

過去にトラブル等が発生したエレベーターは、1基あたり平均2件(最大5件)で、今回、東京都で発生した「扉が開いたまま作動する」事例はありませんでした。

市有建築物へのシンドラ-社製エレベーター設置状況

市の報告資料(2006年6月8日現在)より

区	建物名 ●=トラブルがあった建物	階数	号機	西暦(年号)	機種	定員(人)	停止階
西	おがうち住宅	5		1995(H7年7月)	ロープ	9	5
西	● 福島22アパート	5		1997(H9年3月)	油圧	9	5
中	● 吉島東住宅	13	1	1991(H3年9月)	ロープ	9	13
中	吉島東住宅	13	2	1991(H3年9月)	ロープ	9	13
東	戸坂大須住宅	5		1990(H2年12月)	ロープ	9	5
東	● 戸坂川根住宅	10	1	1993(H5年1月)	ロープ	9	10
東	● 戸坂川根住宅	10	2	1993(H5年1月)	ロープ	9	10
東	● 戸坂千足住宅	6		1995(H7年12月)	ロープ	9	6
西	南観音老人福祉センター	2		1997(H9年3月)	油圧	11	2
西	西部リサイクルプラザ	3		1996(H8年11月)	油圧	11	3
西	● 西区地域福祉センター	5		1997(H9年12月)	ロープ	26	4
佐伯	五日市南小学校	3		1988(H1年8月)	ロープ		3
佐伯	城山中学校	4		1987(S62年3月)	ロープ		4
佐伯	● 佐伯区民文化センター	2		1988(H1年3月)	油圧	11	2
佐伯	石内福祉センター	2		1996(H8年3月)	油圧	11	2
安佐南	沼田高等学校	4		1996(H8年1月)	油圧	11	4
安佐北	倉掛のぞみ園	5	1	1992(H4年3月)	ロープ	11	5
安佐北	倉掛のぞみ園	5	2	1992(H4年3月)	ロープ	11	5
安佐北	倉掛のぞみ園	3	3	1992(H4年3月)	ロープ		3
中	● 中保健所	10	A1	1993(H5年3月)	ロープ	11	5
中	● 中保健所	10	A2	1993(H5年3月)	ロープ	11	6
中	● 中保健所	10	B1	1993(H5年3月)	ロープ	17	11
中	● 中保健所	10	B2	1993(H5年3月)	ロープ	17	10
中	西新天地駐車場	3		1994(H6年3月)	油圧	11	3
東	● 永安館	2		1995(H7年2月)	油圧	15	2
安芸	瀬野福祉センター	3		1995(H7年12月)	ロープ	11	3
南	● 南区役所 別館	5		2000(H12年3月)	ロープ	26	4
南	● 青崎公民館	2		2000(H12年1月)	油圧	11	2
南	仁保宮の脇住宅	3	1	2001(H13年3月)	機械室レス	9	3
南	仁保宮の脇住宅	4	2	2001(H13年3月)	機械室レス	9	4
安佐南	川内小学校	4		2002(H14年3月)	機械室レス	11	4
西	観音公民館	2		2002(H14年8月)	機械室レス	11	2
安佐南	緑井小学校	4		2004(H16年3月)	機械室レス	9	4
中	吉島福祉センター	2		2004(H16年10月)	機械室レス	11	2
佐伯	湯来南公民館	3		2006(H18年3月)	機械室レス	11	3
佐伯	湯来西公民館	2		2006(H18年3月)	機械室レス	11	2
東	牛田公民館	2		2006(H18年3月)	機械室レス	11	2
安芸	矢野公民館	3		2002(H14年3月)	機械室レス	11	3
安佐南	伴南小学校	2		2003(H15年2月)	機械室レス	11	2
西	三滝少年自然の家	3		2003(H15年3月)	機械室レス	11	4
中	江波東第1・2アパート	5		2002(H14年3月)	機械室レス	9	5